

項 目		結 果
4. 維持管理 への配慮に 関すること	4-1 維持管理対策等級 (専用配管)  <input type="checkbox"/> 該当なし	専用の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度
		③ 掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
		2 配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている
		1 その他
5. 温熱環境 ・エネルギー 消費量に 関すること	5-1 断熱等性能等級	外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度
		地域区分 [ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ ⑥ ・ 7 ・ 8 ]
		熱損失等の大きな削減のための対策が講じられていること。
		④ 外皮平均熱貫流率 [ 0.52 W/m <sup>2</sup> ・K ]
		冷房期の平均日射熱取得率 [ 1.5 ]
		3 熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられていること。
	2 熱損失の小さな削減のための対策が講じられていること。	
	1 その他	
	5-2 一次エネルギー 消費量等級	一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度
		地域区分 [ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 ]
		5 一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策が講じられていること。
		床面積当たりの設計一次エネルギー消費量 [ MJ/m <sup>2</sup> ・年 ]
4 一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策が講じられていること。		
1 その他		

控え

控え